


Brand Signaturer



Note til funktionsområder

- Funktionsområder er områder hvor der frit kan opsættes inventar i overensstemmelse med nedenstående beskrivelser.
- Maksimal størrelse af 250 m<sup>2</sup>.
  - Maksimal nominal personbelastning, 1,5 person pr. m<sup>2</sup>.
  - Maksimal 6,0 m til nærmeste flugtvejspassage.

Opsætning af inventar i form af stole og borde i funktionsområder, skal udføres i overensstemmelse med følgende retningslinjer.

- Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkøbes i grupper på mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, så stolens indbyrdes placering ikke kan forrykkes. Afstanden mellem rækker (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 0,8 m, og de enkelte sæders bredde skal være mindst 0,5 m (eller centerafstanden fra stolens midte til stolens midte skal være mindst 0,5 m ved sammenkoblede stole).
- Antallet af pladser i ubrudt stolerække fra frit gangareal må maksimalt være 12. Dette er også gældende for stoleopsætning i forbindelse med bordopsætning i rækker.
- Antallet af stolerækker uden afbrydelse af et frit gangareal (flugtvejspassage) må maksimalt være 20.

Ved bordopsætning skal afstanden mellem borde i rækker være mindst:

- 1,6 m ved bordopsætninger med stole på begge sider af bordet (spiseopsætning).
- 0,8 m ved bordopsætninger med stole på kun den ene side af bordet (konferenceopsætning).
- 0,8 m fra langsiden af bordkanten til væg eller teltduk.
- Såfremt bordenden benyttes til siddeplads, skal der være mindst 0,8 m fra den bordende til en flugtvejspassage.
- Ved bordopsætning med runde borde skal afstanden mellem bordene mindst være 1,6 m.
- Der bør i planlægningen af bord- og stoleopsætning tages højde for evt. kørestolsbrugere. Kørestole har normalt større dimensioner end almindelige stole, hvilket der f.eks. kan tages højde ved foruddefinerede pladser til kørestolsbrugere.
- Udlægning af gangarealer indenfor funktionsområdet skal have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til de på pladsfordelingsplanen udlagte flugtvejspassager. Dog mindst 30 cm i sædeniveau ved stolerækker og 50 cm i bordniveau ved bordopsætning.

Flugtvejspassager, der afgrænser funktionsområderne, skal have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere flugtvejspassagen for at komme til udgangsdøren for rummet, dog mindst 1,3 m medmindre andet fremgår af pladsfordelingsplanen.

ARR\_K19\_H1\_E01\_N103 - A

# PARKERING

## Personbelastning højst 1700 personer

LSO/CKI	ANB	AS BUILT - Mindre rettelser af målelinje (f. revisionskry)	2024-05-22	A
Udarb/Tegn	Kont./Godk	Rev. tekst	Certificeringsnummer	Dato
CKI/LSO	ANB/		RFC-2019-1100040343-A	2024.01.05
Sag	Sag. nr.	230280	Mål	1:200
Arena Randers	Status	AS BUILT	Format	594x841
Emne	Tegn. nr.			Rev.
Pladsfordelingsplan, 1. sal, generisk for arrangementer uden tribuner			ARR_K19_H1_E01_N103	A